

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ58.В.00927/24



## ЗАЯВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Многоотраслевая производственная компания "КРЗ" (ЗАО "МПК"КРЗ)).  
Место нахождения: Рязанская область, г.о. город Рязань, г. Рязань. Адрес юридического лица: 390017, РОССИЯ, Рязанская область, город Рязань, улица Дружная, дом 18. Адрес места осуществления деятельности: 390017, РОССИЯ, Рязанская область, город Рязань, улица Дружная, дом 18. ОГРН: 1026201099704. ИНН: 6230000743. Телефон: +7 4912249809. Адрес электронной почты: krz@krz.ru.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Многоотраслевая производственная компания "КРЗ" (ЗАО "МПК"КРЗ)).  
Место нахождения: Рязанская область, г.о. город Рязань, г. Рязань. Адрес юридического лица: 390017, РОССИЯ, Рязанская область, город Рязань, улица Дружная, дом 18. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 390017, РОССИЯ, Рязанская область, город Рязань, улица Дружная, дом 18. ОГРН: 1026201099704. ИНН: 6230000743.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". ОГРН: 1107154016166. ИНН: 7114501589. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 115280, Россия, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, улица Ленинская Слобода, дом 19, помещение 7/4. Адрес места осуществления деятельности: 301668, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8. Телефон: +74874655953, +74952801686. Адрес электронной почты: info@alfapb.ru Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.12.2015.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материал рулонный кровельный рубероид марки РКП-350 ТУ на основе кровельного картона массой от 276 г/м<sup>2</sup> до 325 г/м<sup>2</sup>, массой материала от 1,02 кг/м<sup>2</sup> до 1,15 кг/м<sup>2</sup>, общей толщиной от 1,0 мм до 1,5 мм, с покрытием из битумного вяжущего с обеих сторон с пылевидной посыпкой с обеих сторон, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 5774-032-00287912-2015 «РУБЕРОИД РКП-350 ТУ». Серийный выпуск.

код ОКПД 2 23.99.12.110

код ТН ВЭД ЕАЭС ---

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года).

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 532-С/ТР-24 от 30.07.2024 от Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016. Акт о результатах анализа состояния производства № 86-АСП/24 от 24.06.2024 от ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с. Иные сведения о документах, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, смотри Приложению №1 на 1 листе.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Срок хранения – не установлен. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления. Условия хранения продукции: Рулоны рубероида должны храниться рассортированными по маркам в сухом закрытом помещении в вертикальном положении не более чем в два ряда по высоте. Рулоны могут храниться в контейнерах и на поддонах. Срок службы или ресурс продукции: не установлен. Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента приведены в Приложении №1 на 1 листе.

## СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 31.07.2024 ПО 30.07.2027

  
Руководитель  
(заместитель руководителя) органа по  
сертификации  
Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

  
(подпись)

Хромова Анна Сергеевна  
(фамилия, имя, отчество)

  
(подпись)

Гомзова Елена Павловна  
(фамилия, имя, отчество)

## ПРИЛОЖЕНИЕ №1

### К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ58.В.00927/24

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям  
технического регламента:

Технические условия ТУ 5774-032-00287912-2015 «РУБЕРОИД РКП-350 ТУ» от 10.06.2015.


Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной  
основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94 пункт 5.3	"Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Группа горючести – Г4 (сильногорючие)
ГОСТ 30402-96 пункт 5.1.	Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость"	Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые)
ГОСТ Р 51032-97 пункт 5.1	Государственный стандарт Российской Федерации «Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени»	Группа распространения пламени по поверхности – РП2 (слабораспространяющие)




М.П. \_\_\_\_\_  
Руководитель  
(заместитель руководителя) органа по  
сертификации

Эксперт  
(эксперты)

  
(подпись)

Хромова Анна Сергеевна  
(фамилия, имя, отчество)

  
(подпись)

Гомзова Елена Павловна  
(фамилия, имя, отчество)